

SYMBOLE I OZNACZENIA

- drut stalowy ocynkowany Φ 8,0mm
- spawanie na łączeniach
- złącze kontrolno-pomiarowe
- zwód pionowy
- opierzenie z blachy stalowej o gr. min 0,5mm

UWAGA:
- zwody poziome - drut stalowy ocynkowany Φ 8,0mm
- przewody odprowadzające - drut stalowy ocynkowany Φ 8,0mm montowany do elewacji budynku na uchwytach odstępowych,
- złącze kontrolno-pomiarowe umieścić w puszce doziemnej typu G11404 prod.Galmar lub innej o równoważnych parametrach,
- przepusty na dach wykonac w technologii wodo i gazoszczelnej,
- przewody na dachu prowadzic w rurach odpornych na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne,

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie urządzenia

nazwa inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.

opracowanie:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

projektant:
mgr inż. Marcin Gatniejewski

nr uprawnień:
WKP/0483/PWOE/15
specjalność elektryczna

podpis:

sprawdzający:
mgr inż. Roman Majcherek

186/66
specjalność elektryczna

adres:
AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, działka geod. 3/2,
ark. mapy 19, obręb POZNAŃ

inwestor:
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
AL. MARCINKOWSKIEGO 29
60-967 POZNAŃ

faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

branża: ELEKTRYCZNA

nazwa rysunku:
Rzut dachu
- instalacja odgromowa

data: 05.2018

skala: 1:100

faza projektu:	branża:	poziom:	część budynku:	nr rysunku:	rewizja:
PW	E	DD	K	E-04	00

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autorów projektu jest zabronione.